

Esclarecimento do Pregão Eletrônico N° 005/2024.

2 mensagens

Eduarda Koch Antunes <licitacao4@zagonel.com.br>
Para: "licitacao@ls.pr.gov.br" <licitacao@ls.pr.gov.br>
Cc: Analice Wosniak <Licitacao3@zagonel.com.br>

8 de fevereiro de 2024 às 16:02

Boa tarde Prezados(as),

Vimos através deste solicitar um pedido de esclarecimento referente ao processo licitatório em referência.

Ao analisar a descrição do lote 39, 40, 41, 42, 92, 93, 94, 95 e 96 (luminária pública led) e (luminária led) do ato convocatório em tela, denota-se que o edital licitatório em tela **nada aduz acerca do fluxo luminoso da luminária, fator de potência, vida útil e índice de reprodução de cor.** Todavia, insta salientar que estas características traduzem a qualidade e eficiência do produto que esta a se adquirir.

O termo de referência, que apresenta o detalhamento dos itens, limitou-se a explanação de raras especificações e, para que haja um descritivo completo, que vise aquisição de luminárias de qualidade, com segurança jurídica, deverá apresentar, as seguintes especificações:

- | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Potência Máxima; | 2. Fator de Potência; | 3. Distorsão Harmônica Total; | 4. Proteção contra Surtos (10Kv 10Ka); | 5. Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto; | 6. Eficiência Energética; útil LED (L70); | 7. Vida média de cor de 4000 a 5000K; | 8. Temperatura de Fonte de Energia; | 9. Índice de Reprodução de Cor (IRC); | 10. Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK08; | 11. Fluxo Luminoso Efetivo. |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|

Por esta razão, requer-se a padronização a fim de manter a qualidade do produto requerido, adquirindo-se um produto que satisfaça aos padrões mínimos de desempenho, sendo imprescindível a referida alteração, considerando o descritivo editalício e preservando a ampla concorrência no certame.

Sendo o que se apresentava para o momento, ficamos no aguardo do esclarecimento quanto aos pontos acima elencados.

Atenciosamente.

Eduarda Antunes

Depto. de Licitação

+55 (49) 99952-0032

 +55 (49) 3366-6000
 +55 (49) 98827-9482
 www.zagonel.com.br



É do Brasil, pode confiar.

@zagonelled







Licitação - Laranjeiras do Sul <licitacao@ls.pr.gov.br>
Para: Eduarda Koch Antunes <licitacao4@zagonel.com.br>

16 de fevereiro de 2024 às 13:01

Com relação ao pedido de esclarecimento, será revisto o descritivo do produto e alterado. Informamos que o edital será retificado e republicando, mudando a data de abertura da sessão pública.

[Texto das mensagens anteriores oculto]