



ESCLARECIMENTO

1 mensagem

MH LICITAÇÕES <mhlicitacoes@gmail.com>
Para: licitacao@ls.pr.gov.br

1 de março de 2024 às 14:47

Boa tarde

Estamos com uma dúvida em relação ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2024-PMLS lote 100 item 1 não fala o PM do Poste que é a força de tração do poste se possível precisamos do esclarecimento em relação ao item.

Atenciosamente

Matheus Henrique - Analista de Licitação



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



MEMORANDO INTERNO 166/2024

Laranjeiras do Sul-PR, 05 de março de 2.024.

De: **Leoni Luiz Meletti**
Secretário de Obras e Urbanismo

Para: **Dr Ubiratan Benhur Ramos**
Departamento de Licitação


Assunto: Resposta questionamento PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024

Prezado Senhor:

Em resposta ao questionamento de uma empresa sobre o Edital do Pregão Eletrônico n° 005/2024, informamos que o item 1 do lote 100, está especificado que o poste é "PADRÃO" o qual se caracteriza que é PM 100, conforme normas da concessionária Copel.

Colocando-nos a disposição para o que se fizer necessário, subscrevemo-nos firmando mui.

Atenciosamente


Leoni Luiz Meletti
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Engenheiro Civil Sênior
CREA PR-9.990/D