

ESCLARECIMENTOS

- 1- na planilha orçamentaria não indica o item cumeira para telha, o mesmo deve ser considerado no orçamento ?
- 2- no item telhamento em análise a composição se encontra a telha PIR de 30mm e revestimento em chapa de aço #0,50 em ambas as faces, manter desta forma a especificação da telha?
- 3- no item estrutura metálica não fala em pintura, mas em conversa com a engenharia deve ser pintado em esmalte sintético,, confirmar para os demais concorrentes tal serviço esta englobado na estrutura metálica.
- 4 no item manta alumizada não tem referência de material, conseguem mandar indicar a referência correta de qual modelo de manta deve ser utilizada, já que existem vários modelos.
- 5- conforme imagem abaixo, existem no telhado existente claraboias na cor azul e toldos na cor amarelo, as claraboias atrapalham na execução para instalação das tesouras já os toldos em amarelo ficam muito próximo ao forro de pvc que vai ser executado, impossibilitando sua instalação, sendo assim fica a dúvida de quem deve fazer estas retiradas, a empresa contratada ou fica a cargo da prefeitura. tanto os toldos e claraboia não será possível sua recolocação.

